



170900341220

正本

检验检测报告

TEST REPORT

No:2019-S-0542

样品名称: 直饮水

委托单位: 上海市徐汇区光启小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

检验检测专用章



No.: 2019-S-0542

品测（上海）检测科技有限公司第 1 页共 5 页

检验检测报告

样品名称	直饮水			任务类别	委托检验
型号规格	散装			商标	/
生产日期/批号	/			样品等级	/
委托（受检）单位	上海市徐汇区光启小学				
委托（受检）单位地址	零陵路 811 号				
通讯资料	邮编	/	电话	13361918256	
生产单位	/				
样品数量	各 1L	保存方式	常温		
样品状态描述	散装、液体				
样品接收日期	2019 年 12 月 06 日		报告完成日期	2019 年 12 月 12 日	
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准				
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。 签发日期：2019 年 12 月 12 日				
备注	抽样员：沈晓波、朱夏晖 抽样日期：2019.12.06 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。				

编制

殷露琳

审核

周伟

批准

姜昕



No.: 2019-S-0542

品测(上海)检测科技有限公司第2页共5页

检验检测报告

样品编号: 2019-S-0542-1

抽样地点: 一楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	81	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出(检出限: 2)	符合
3	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出(检出限: 0.5)	符合
4	色度(铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出(检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.4	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.76	符合

转下页



接上页

样品编号：2019-S-0542-2

抽样地点：二楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	89	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
3	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
4	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.6	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法，以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.84	符合

转下页



No.: 2019-S-0542

品测 (上海) 检测科技有限公司第 4 页共 5 页

接上页

样品编号: 2019-S-0542-3

抽样地点: 三楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	72	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.5	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.73	符合

转下页



No.: 2019-S-0542 品测（上海）检测科技有限公司第 5 页共 5 页

接上页

样品编号: 2019-S-0542-4

抽样地点: 四楼

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	46	符合
2	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合
3	浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
4	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5-8.5	7.5	符合
6	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
7	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
8	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.84	符合

---报告结束---