



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2023-S-26163

检验类型: 5月周检2

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市徐汇区光启小学

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

### 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄9号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



## 检验检测报告

|         |                                              |        |             |
|---------|----------------------------------------------|--------|-------------|
| 样品名称    | 直饮水                                          | 任务类别   | 委托检验        |
| 型号规格    | 散装                                           | 商标     | /           |
| 生产日期/批号 | /                                            | 样品等级   | /           |
| 受检单位    | 上海市徐汇区光启小学                                   | 邮编     | /           |
| 地址      | 上海市徐汇区零陵路811号                                | 电话     | 13361918256 |
| 生产单位    | /                                            |        |             |
| 抽样日期    | 2023年05月20日                                  | 抽样人员   | 索文军、陈娅琴     |
| 样品数量    | 各1L                                          | 保存方式   | 冷藏          |
| 样品状态描述  | 液体                                           |        |             |
| 样品接收日期  | 2023年05月20日                                  | 报告完成日期 | 2023年05月25日 |
| 判定标准    | CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》                      |        |             |
| 检验结论    | 经检验，所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》 的要求。      |        |             |
| 备注      | 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 |        |             |

编制:

孟子林

审核:

卢华秋

批准:

余强

签发日期: 2023年05月25日

检验检测专用章

## 检验检测报告

样品编号: 2023-S-26163-1 直饮水

[抽样地点: 一楼]

| 序号 | 检测项目及单位         | 检测方法                    | 技术要求 | 检测结果              | 单项判定 |
|----|-----------------|-------------------------|------|-------------------|------|
| 1  | 浑浊度 NTU         | GB/T 5750.4-2006 (2.1)  | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格   |
| 2  | 细菌总数 CFU/mL     | GB/T 5750.12-2006 (1)   | ≤50  | 未检出               | 合格   |
| 3  | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出               | 合格   |

——转下页——



样品编号：2023-S-26163-2 直饮水

[抽样地点：二楼]

| 序号 | 检测项目及单位         | 检测方法                    | 技术要求 | 检测结果              | 单项判定 |
|----|-----------------|-------------------------|------|-------------------|------|
| 1  | 浑浊度 NTU         | GB/T 5750.4-2006 (2.1)  | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格   |
| 2  | 细菌总数 CFU/mL     | GB/T 5750.12-2006 (1)   | ≤50  | 1                 | 合格   |
| 3  | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出               | 合格   |

——转下页——



专用

—接上页—

样品编号: 2023-S-26163-3 直饮水

[抽样地点: 三楼]

| 序号 | 检测项目及单位         | 检测方法                    | 技术要求 | 检测结果              | 单项判定 |
|----|-----------------|-------------------------|------|-------------------|------|
| 1  | 浑浊度 NTU         | GB/T 5750.4-2006 (2.1)  | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格   |
| 2  | 细菌总数 CFU/mL     | GB/T 5750.12-2006 (1)   | ≤50  | 未检出               | 合格   |
| 3  | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出               | 合格   |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2023-S-26163-4 直饮水

[抽样地点: 四楼]

| 序号 | 检测项目及单位         | 检测方法                    | 技术要求 | 检测结果              | 单项判定 |
|----|-----------------|-------------------------|------|-------------------|------|
| 1  | 浑浊度 NTU         | GB/T 5750.4-2006 (2.1)  | ≤0.5 | 未检出(最低检测浑浊度: 0.5) | 合格   |
| 2  | 细菌总数 CFU/mL     | GB/T 5750.12-2006 (1)   | ≤50  | 未检出               | 合格   |
| 3  | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2006 (2.1) | 不得检出 | 未检出               | 合格   |

—报告结束—