CMA
250920342552

# 上海纹秋环境检测技术有限公司

# 检 测 报 告 书

委 托 单 位 名 称： 徐汇区光启小学

委 托 单 位 地 址： 上海市徐汇区零陵路811号

受 检 单 位 名 称： 徐汇区光启小学

受 检 单 位 地 址： 上海市徐汇区零陵路811号

检 测 范 围 ： 直饮水（10月第二周周检）

报 告 编 号 ： S261010020

报 告 日 期 ： 2026-10-16

编　　制　　人：

复　　核　　人：

批　　准　　人：

Shanghai Wenqiu Environmental Testing Technology Co., Ltd.

# 声　　明

1、本报告无本公司检测专用章及批准人签字无效。

2、委托单位对报告数据如有异议，请于报告完成之日起十五日内向本公司书面提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费，委托单位办理完毕上述手续后，本公司尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。

3、不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。

4、委托单位对样品的代表性和相关资料的真实性负责。

5、本单位有权在完成检测报告后处理所测试的样品。

6、本报告全部或者部分复制，私自转让，盗用，冒用，涂改或以其它任何形式篡改的均属无效，复印件未加盖本公司检测专用章无效。

7、本公司实验室地址：上海市宝山区长江西路850号16幢A(西侧)。


检验检测机构
资质认定证书

# 检 测 报 告

| | | | |
|---|---|---|---|
| 检测类别 | 委托检测 | 检测内容 | 直饮水 |
| 采样日期 | 2026-10-12 | 样品数量 | 4 |
| 样品性状 | 无色、无味、透明（液体） | | |
| 评价依据 | CJ 94-2005《饮用净水水质标准》 | | |
| 检测结果 | 详见下页 | | |
| 结　　论 | 本次水质检测结果符合CJ 94-2005《饮用净水水质标准》的要求。 | | |

**检测依据**

浑浊度：GB/T 5750.4-2023《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》（5.1）
游离氯（余氯）：GB/T 5750.11-2023《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》（4.3）

**检测仪器及设备编号**

| 检测设备 | 厂家 | 型号 | 企业编号 |
|---|---|---|---|
| 余氯测定仪 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | DGB-403F | WQ-XC-402 |
| 便携式浊度计 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | WZB-171 | WQ-XC-307 |

# 检 测 数 据

表1 检测结果

| 采样地点 | 检测项目 | |
|---|---|---|
| | 浑浊度（NTU） | 游离氯（余氯）（mg/L） |
| 教学楼1楼（S261010020-1） | 0.25 | 0.015 |
| 教学楼2楼（S261010020-2） | 0.27 | 0.017 |
| 教学楼3楼（S261010020-3） | 0.18 | 0.019 |
| 教学楼4楼（S261010020-4） | 0.24 | 0.018 |
| 标准限值 | ≤0.5 | ≥0.01 |
| 单项判定 | 合格 | 合格 |

—— 报告结束 ——